

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người báo cáo : Trần Phước Khánh Vân

Stt	Thời gian:	Ngày 27/06/16	Tháng 6/2016		Tuần 27	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CD	NTU	≤ 2	0.86	
2	Clo dư	Clo XL-CD	mg/l	0,3 - 0,5	0.65	
3	Màu sắc	Màu XL-CD	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CD		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CD	mg/l	≤ 1000	133.5	
6	pH	pH XL-CD	pH	6,5-8,5	6.80	
7	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	Cứng XL-CD	mg/l	≤ 300	46	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CD	mg/l	≤ 250	56.8	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CD	mg/l	≤ 2	0.64	
10	Hàm lượng Nitrat	NO ₃ - XL-CD	mg/l	≤ 50	0.44	
11	Hàm lượng Nitrit	NO ₂ - XL-CD	mg/l	≤ 3	0.032	
12	Hàm lượng Sunphat	SO ₄ ²⁻ XL-CD	mg/l	≤ 250	9	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CD	mg/l	$\leq 0,3$	0.03	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CD	mg/l	$\leq 0,3$	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CD	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CD	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

XN SẢN XUẤT NƯỚC

TỔ XÉT NGHIỆM

NGUYỄN MINH CHÍNH

PHẠM VIỆT HÙNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người báo cáo : Trần Phước Khánh Vân

Stt	Thời gian:	Ngày 27/6/16	Tháng 6/2016		Tuần 27	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤ 2	1.17	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.65	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤ 15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤ 1000	137.0	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	6.75	
7	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	Cứng XL-SB	mg/l	≤ 300	50	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤ 250	78.1	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤ 2	0.80	
10	Hàm lượng Nitrat	NO ₃ - XL-SB	mg/l	≤ 50	0.23	
11	Hàm lượng Nitrit	NO ₂ - XL-SB	mg/l	≤ 3	0.005	
12	Hàm lượng Sunphat	SO ₄ ²⁻ XL-SB	mg/l	≤ 250	9	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	$\leq 0,3$	0.01	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	$\leq 0,3$	0.003	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

XN SẢN XUẤT NƯỚC

TỔ XÉT NGHIỆM

NGUYỄN MINH CHÍNH

PHẠM VIỆT HÙNG