CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 26/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 26	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.69	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	31.9	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.13	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.48	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.20	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.011	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	1	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.02	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
TỔNG GIÁM ĐỐC HỒ HƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 26/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 26	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.73	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	37.5	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.07	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	28	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	1.76	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.29	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.065	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	3	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.02	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
TỔNG GIÁM ĐỐC HỒ HƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 19/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 25	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.59	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.70	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	39.8	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.00	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	30	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	1.76	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.26	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.014	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	6	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.06	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.002	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN PHƯỚC THƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 12/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 24	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.83	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	32.0	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.07	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.64	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.60	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.017	
12	Hàm lượng Amoni	NH4+- XL-SB	mg/l	≤3	0.01	
13	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	3	
14	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0	
15	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.005	
16	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
17	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY | **XN SẢN XUẤT NƯỚC** | **TỔ XÉT NGHIỆM**

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ HƯƠNG

PHAN LƯU

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 19/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 25	
	Chỉ tiêu	**Ký hiệu**	**Đơn vị**	**Tiêu chuẩn**	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.74	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	34.5	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.14	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	34	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	1.28	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.24	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.007	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	5	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.07	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

M.S.D.N : 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 12/6/17	Tháng 6/2017		Tuần 24	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.89	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	36.5	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.05	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.64	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.41	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.012	
12	Hàm lượng Amoni	NH4+ XL-CĐ	mg/l	≤3	0.01	
13	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	5	
14	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0	
15	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.001	
16	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
17	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
TỔNG GIÁM ĐỐC HỒ HƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

M.S.D.N : 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG