CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 4 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 4/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 27	
	Chỉ tiêu	**Ký hiệu**	**Đơn vị**	**Tiêu chuẩn**	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.76	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	34.3	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.16	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	30	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.48	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.41	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.011	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.04	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN PHƯỚC THƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 10/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 28	
	Chỉ tiêu	**Ký hiệu**	**Đơn vị**	**Tiêu chuẩn**	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.82	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	34.7	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.06	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	36	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.96	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.73	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.014	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	3	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.02	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.004	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Đình Hiếu

Stt	Thời gian:	Ngày 18/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 29	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.76	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	32.2	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.01	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	32	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.46	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.003	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.04	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay
Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian:	Ngày 24/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 30	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.92	
2	Clo dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	31.4	
6	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	7.12	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.48	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.67	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.007	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fe tp XL-HV	mg/l	≤0,3	0.01	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

M.S.D.N : 0400101066 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN PHƯỚC THƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 4 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 4/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 27	
	Chỉ tiêu	**Ký hiệu**	**Đơn vị**	**Tiêu chuẩn**	**Kết quả**	**Ghi chú**
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.61	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	38.2	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.09	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.64	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.29	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.011	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	4	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.05	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Lương Thị Thanh Hoa - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Thời gian:	Ngày 10/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 28	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	1.02	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	39.6	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.09	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	24	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.96	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.50	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.012	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	3	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.02	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.001	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

CÔNG TY

M.S.D.N : 0400101066 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Đình Hiếu

Stt	Thời gian:	Ngày 18/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 29	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.64	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.60	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	37.9	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.95	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	28	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.51	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.009	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.05	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

M.S.D.N : 0400101066 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC		
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
TỔ XÉT NGHIỆM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian:	Ngày 24/7/17	Tháng 7/2017		Tuần 30	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.72	
2	Clo dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.70	
3	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
4	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
5	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	37.3	
6	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.87	
7	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	26	
8	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
9	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.80	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.72	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.010	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	2	
13	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.02	
14	Hàm lượng Mangan tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E.coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	

M.S.D.N: 0400101066 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY	XN SẢN XUẤT NƯỚC	TỔ XÉT NGHIỆM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN PHƯỚC THƯƠNG	PHAN LƯU	PHẠM VIỆT HƯNG