CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 408/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 03/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 49	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.48	
4	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	6.81	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	24	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	43.1	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-SB	mg/l	≤0,3	0.14	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.002	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.67	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.013	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	9	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.32	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- **Kết luận:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.
- ***Ghi chú:*** *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-0 C.T.C.P XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 415/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 10/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 50	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	1.50	
4	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	6.62	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	14	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	28.4	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-SB	mg/l	≤0,3	0.08	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.066	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.52	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.025	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	20	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.48	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- Kết luận: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- Ghi chú: *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-011-C.T.C.P
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 426/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 17/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 51	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.43	
4	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	6.69	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	16	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	34.0	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-SB	mg/l	≤0,3	0.04	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.026	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.58	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.010	
12	Hàm lượng Amoni	NH4+- XL-SB	mg/l	≤3	0.01	
13	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	21	
14	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.64	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E. coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
17	Chlorine dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- Kết luận: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- Ghi chú: *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-01 - C.T.C.P - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 435/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Sân Bay

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 24/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 52	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-SB	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-SB		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-SB	NTU	≤2	0.94	
4	pH	pH XL-SB	pH	6,5-8,5	6.67	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-SB	mg/l	≤300	18	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-SB	mg/l	≤1000	42.5	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-SB	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-SB	mg/l	≤0,3	0.08	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-SB	mg/l	≤0,3	0.022	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-SB	mg/l	≤50	0.66	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-SB	mg/l	≤3	0.029	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-SB	mg/l	≤250	15	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-SB	mg/l	≤2	0.16	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-SB	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-SB	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- **Kết luận:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- ***Ghi chú:*** *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-011-C.T.C.P
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 407/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 03/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 49	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.98	
4	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	7.01	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	26	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	43.1	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.05	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.000	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	1.02	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.020	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	10	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.00	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- **Kết luận:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- ***Ghi chú:*** *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 414/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 10/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 50	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	1.62	
4	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.60	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	14	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	27.0	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.08	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.084	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.77	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.017	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	22	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.48	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- **Kết luận:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- ***Ghi chú:*** *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 425/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cẩm Đô

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 17/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 51	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.53	
4	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.65	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	18	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	33.6	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.07	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.014	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.98	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.031	
12	Hàm lượng Amoni	NH4+- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.01	
13	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	20	
14	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.64	
15	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	E. coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
17	Chlorine dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- Kết luận: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- Ghi chú: *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 434/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Mẫu nước : Nước sau xử lý tại NMN Cầu Đỏ

Người kiểm tra : Phạm Thị Thúy - Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Thời gian lấy mẫu:	Ngày 24/12/18	Tháng 12/2018		Tuần 52	
	Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả	Ghi chú
1	Màu sắc	Màu XL-CĐ	Pt-Co	≤15	0	
2	Mùi vị	Mùi XL-CĐ		Không mùi, vị lạ	0	
3	Độ đục	Tur XL-CĐ	NTU	≤2	0.43	
4	pH	pH XL-CĐ	pH	6,5-8,5	6.65	
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	Cứng XL-CĐ	mg/l	≤300	18	
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	TDS XL-CĐ	mg/l	≤1000	41.2	
7	Hàm lượng Clorua	Mặn XL-CĐ	mg/l	≤250	14.2	
8	Hàm lượng Sắt tổng số	Fetp XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.06	
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	Mn XL-CĐ	mg/l	≤0,3	0.014	
10	Hàm lượng Nitrat	NO3- XL-CĐ	mg/l	≤50	0.56	
11	Hàm lượng Nitrit	NO2- XL-CĐ	mg/l	≤3	0.032	
12	Hàm lượng Sunphat	SO42- XL-CĐ	mg/l	≤250	17	
13	Chỉ số Pecmanganat	HCơ XL-CĐ	mg/l	≤2	0.16	
14	Coliform tổng số	Coliform XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
15	E. coli	E.coli XL-CĐ	Vi khuẩn/ 100ml	0	0	
16	Chlorine dư	Clo XL-CĐ	mg/l	0,3 - 0,5	0.50	

- **Kết luận:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

- ***Ghi chú:*** *Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc XN Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.*

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG