CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 41/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ
Ngày lấy mẫu : 12/02/2019 **Tuần : 07**
Lượng mẫu : 01 bình 500ml **Tháng : 02/2019**
Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo
Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	13/02/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	13/02/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.38	≤2	13/02/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.98	6,5-8,5	13/02/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	94	≤300	13/02/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	292.5	≤1000	13/02/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	184.6	≤250	13/02/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	≤0,3	13/02/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.021	≤0,3	13/02/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.42	≤50	13/02/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.013	≤3	13/02/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	40	≤250	13/02/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	13/02/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/02/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/02/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	13/02/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-011-C.T.C.P
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 42/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY
Ngày lấy mẫu : 12/02/2019 **Tuần : 07**
Lượng mẫu : 01 bình 500ml **Tháng : 02/2019**
Người lấy mẫu : Phạm Thị Thúy
Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	13/02/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	13/02/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.42	≤2	13/02/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.95	6,5-8,5	13/02/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	100	≤300	13/02/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	304.2	≤1000	13/02/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	191.7	≤250	13/02/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	≤0,3	13/02/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.019	≤0,3	13/02/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.49	≤50	13/02/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	13/02/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	37	≤250	13/02/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	13/02/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/02/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/02/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	13/02/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101066-011-C.T.C.P
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG