

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : Mẫu nước máy nhà số 398 Lê Văn Hiến- phường Khuê Mỹ- quận Ngũ Hành Sơn

Ngày lấy mẫu : 14/02/2019 (Lấy mẫu theo kiến nghị của khách hàng)

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo

Người kiểm tra : Huỳnh Thị Phương Thảo- Nguyễn Thị Mỹ Hà

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	14/2/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	14/2/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.62	≤2	14/2/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.08	6,5-8,5	14/2/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub>	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	76	≤300	14/2/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	315.0	≤1000	14/2/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	149.1	≤250	14/2/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.01	≤0,3	14/2/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.017	≤0,3	14/2/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.58	≤50	14/2/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.017	≤3	14/2/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	25	≤250	14/2/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.16	≤2	14/2/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.30	0,3 - 0,5	14/2/2019

## \* Ghi chú:

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

\* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo QCVN01:2009/BYT

GIÁM ĐỐC



PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐN  
XN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 02-19BBLM-XNSXNS

### BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2019, Xí nghiệp Sản xuất nước sạch thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu nước tại:

Địa điểm: ... S.N. 398 Lê Văn Hiến - P. Khuê Mỹ - Q. Ngũ Hành Sơn

Đại diện các bên liên quan:

Cty Cấp nước - Ngõ Trường Đông Khoa (Trạm nước C.S.K.H.VI)  
..... X.N.C.N. Ngũ Hành Sơn  
..... T. quan lý chất lượng nước Cty  
Khai thác nước - Chu' nhà 398 Lê Văn Hiến

Mô tả mẫu:

... Mẫu 1 ... Lấy (loại O, 3; ... Cảm' quan: nhìn' nước trong, không mùi, không vị

Ý kiến của đơn vị/khách hàng:

... Kiểm tra lại chất lượng nước tại Lê Văn Hiến  
... Thấy báo kết quả xét nghiệm cho gia đình biết

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau về mặt pháp lý.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ/KHÁCH HÀNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Nguyễn Văn Dũng

Huỳnh T. Phú Thảo