

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : Mẫu nước máy hộ anh Lưu Công Lĩnh nhà số 105/14 Bình Thái 1, Quận Cẩm Lệ
(M1: Mẫu nước máy trước đồng hồ; M2: mẫu nước sau đồng hồ đã qua bể chứa)
Ngày lấy mẫu : 13/02/2019 (Lấy mẫu theo kiến nghị của khách hàng)
Lượng mẫu : 01 bình 500ml/mẫu (02 mẫu)
Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy
Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | Kết quả | | Tiêu chuẩn | Ngày kiểm nghiệm |
|-----|--------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------|------------------|------------------|
| | | | | M1 | M2 | | |
| 1 | Màu sắc | Pt-Co | HACH DR/2010 | 8 | 8 | ≤15 | 13/02/2019 |
| 2 | Mùi vị | | Cảm quan | 0 | 0 | Không mùi, vi la | 13/02/2019 |
| 3 | Độ đục | NTU | HACH 2100Q | 0.71 | 0.45 | ≤2 | 13/02/2019 |
| 4 | pH | pH | HACH HQ411d | 6.96 | 7.04 | 6,5-8,5 | 13/02/2019 |
| 5 | Độ cứng, tính theo CaCO ₃ | mg/l | Chuẩn độ/ PP nội bộ | 88 | 90 | ≤300 | 13/02/2019 |
| 6 | Tổng chất rắn hòa tan TDS | mg/l | HACH HQ14d | 394.5 | 403.0 | ≤1000 | 13/02/2019 |
| 7 | Hàm lượng Clorua | mg/l | Chuẩn độ/ PP nội bộ | 191 | 191.0 | ≤250 | 13/02/2019 |
| 8 | Hàm lượng Sắt tổng số | mg/l | HACH DR/2010 | 0.04 | 0.03 | ≤0,3 | 13/02/2019 |
| 9 | Hàm lượng Mangan tổng số tổng số | mg/l | HACH DR/2010 | 0.046 | 0.043 | ≤0,3 | 13/02/2019 |
| 10 | Hàm lượng Nitrat | mg/l | HACH DR/2010 | 0.43 | 0.45 | ≤50 | 13/02/2019 |
| 11 | Hàm lượng Nitrit | mg/l | HACH DR/2010 | 0.01 | 0.006 | ≤3 | 13/02/2019 |
| 12 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | Chuẩn độ/ PP nội bộ | 0.32 | 0.32 | ≤2 | 13/02/2019 |
| 13 | Clo dư | mg/l | PP so màu | 0.3 | 0.3 | 0,3 - 0,5 | 13/02/2019 |

* Ghi chú:

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo QCVN01:2009/BYT

XN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

NGƯỜI KIỂM TRA



NGUYỄN THỊ NHẬT HUY

Số: 01/19BBLM-XNSXNS

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 13. tháng 02 năm 2019, Xí nghiệp Sản xuất nước sạch thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu nước tại:

Địa điểm: ... Tại nhà anh Lưu Công Lĩnh (Mã khách hàng: 001070705),
Địa chỉ: K. 105/14 đường Bình Thái 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ,
TP. Đà Nẵng... (Lấy theo kiến nghị của khách hàng).....

Đại diện các bên liên quan:

- 1/ Ông Lưu Công Lĩnh - Đại diện khách hàng.....
- 2/ Ông Lê Kim Tài - Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cấp nước Cẩm Lệ.....
- 3/ Bà Nguyễn Thị Nhật Huy - Cán bộ lấy mẫu Xí nghiệp Sản xuất nước sạch.....

Mô tả mẫu:

.. Lấy 02 mẫu đựng trong chai nhựa 500 ml... (500 ml x 02 chai)....
- Mẫu số: Mẫu nước trực tiếp từ nhà anh Lưu Công Lĩnh.....
- Mẫu số: Mẫu nước sau đã qua bể chứa nhà anh Lưu Công Lĩnh.
.. Thời gian xét nghiệm mẫu tại Xí nghiệp Sản xuất nước sạch, cơ khách hàng
Lưu Công Lĩnh chưa kiến.


Ý kiến của đơn vị/khách hàng:


* Tôi Lưu Công Lĩnh đã chấp thuận việc lấy mẫu nước tại.....
.....
.....


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau về mặt pháp lý.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ/KHÁCH HÀNG

XN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH


Lê Kim Tài


Lưu Công Lĩnh


Nguyễn Thị Nhật Huy