CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 240/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **15/7/2019** **Tuần** : **29**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **7/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	16/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	16/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.93	≤2	16/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.07	6,5-8,5	16/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	88	≤300	16/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	386.5	≤1000	16/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	198.8	≤250	16/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.10	≤0,3	16/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	16/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.53	≤50	16/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤3	16/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	23	≤250	16/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.64	≤2	16/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	16/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	16/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	15/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 253/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **23/7/2019** **Tuần** : **30**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **7/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	24/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	24/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.49	≤2	24/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.89	6,5-8,5	24/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	60	≤300	24/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	210.0	≤1000	24/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	106.5	≤250	24/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	≤0,3	24/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	≤0,3	24/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.58	≤50	24/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.019	≤3	24/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	18	≤250	24/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	24/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	24/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	24/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	23/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 261/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **30/7/2019** **Tuần** : **31**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **7/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	30/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	30/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.98	≤2	30/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.07	6,5-8,5	30/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	88	≤300	30/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	367.5	≤1000	30/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	205.9	≤250	30/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	≤0,3	30/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	30/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.61	≤50	30/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.020	≤3	30/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	20	≤250	30/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	30/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	30/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	30/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 267/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **07/8/2019** **Tuần** : **32**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **8/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	6/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	6/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.89	≤2	6/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.04	6,5-8,5	6/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	82	≤300	6/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	318.0	≤1000	6/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	177.5	≤250	6/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	≤0,3	6/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤0,3	6/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.61	≤50	6/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.017	≤3	6/8/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	21	≤250	6/8/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	6/8/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	6/8/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	6/8/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	6/8/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 273/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **12/8/2019** **Tuần** : **33**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **8/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	13/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	13/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.92	≤2	13/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.79	6,5-8,5	13/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	38	≤300	13/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	51.7	≤1000	13/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	21.3	≤250	13/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	≤0,3	13/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	≤0,3	13/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.61	≤50	13/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.018	≤3	13/8/2019
12	Hàm lượng Amoni	mg/l	HACH DR/2010	0.01	≤3	13/8/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	16	≤250	13/8/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	13/8/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/8/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/8/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	12/8/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 279/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY**
Ngày lấy mẫu : **19/8/2019** **Tuần** : **34**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **8/2019**
Người lấy mẫu : **Nguyễn Thị Nhật Huy**
Người kiểm tra : **Nguyễn Thị Nhật Huy - Nguyễn Đình Hiếu - Huỳnh Thị Hồng Mỹ**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	20/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	20/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.89	≤2	20/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.88	6,5-8,5	20/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	86	≤300	20/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	420.0	≤1000	20/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	213.0	≤250	20/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	≤0,3	20/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	20/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.62	≤50	20/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	20/8/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	34	≤250	20/8/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	20/8/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	20/8/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	20/8/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	20/8/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 239/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ**
Ngày lấy mẫu : **15/7/2019** **Tuần** : **29**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **7/2019**
Người lấy mẫu : **Huỳnh Thị Phương Thảo**
Người kiểm tra : **Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	16/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	16/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.86	≤2	16/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.08	6,5-8,5	16/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	90	≤300	16/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	384.0	≤1000	16/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	191.7	≤250	16/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	≤0,3	16/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	16/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.61	≤50	16/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	16/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	24	≤250	16/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.64	≤2	16/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	16/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	16/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	15/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 252/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ
Ngày lấy mẫu : 23/7/2019 **Tuần** : 30
Lượng mẫu : 01 bình 500ml **Tháng** : 7/2019
Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo
Người kiểm tra : Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	24/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	24/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.56	≤2	24/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.91	6,5-8,5	24/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	64	≤300	24/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	240.0	≤1000	24/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	120.7	≤250	24/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	≤0,3	24/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	24/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.63	≤50	24/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.021	≤3	24/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	19	≤250	24/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	24/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	24/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	24/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	23/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 260/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ**
Ngày lấy mẫu : **30/7/2019** **Tuần** : **31**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **7/2019**
Người lấy mẫu : **Huỳnh Thị Phương Thảo**
Người kiểm tra : **Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	30/7/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	30/7/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.67	≤2	30/7/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.05	6,5-8,5	30/7/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	70	≤300	30/7/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	274.5	≤1000	30/7/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	156.2	≤250	30/7/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	≤0,3	30/7/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.005	≤0,3	30/7/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.59	≤50	30/7/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.021	≤3	30/7/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	22	≤250	30/7/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	30/7/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	30/7/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	30/7/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/7/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM
PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 266/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ
Ngày lấy mẫu : 05/8/2019 **Tuần : 32**
Lượng mẫu : 01 bình 500ml **Tháng : 8/2019**
Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo
Người kiểm tra : Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	6/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	6/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.43	≤2	6/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.02	6,5-8,5	6/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	80	≤300	6/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	297.0	≤1000	6/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	170.4	≤250	6/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	≤0,3	6/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.017	≤0,3	6/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.59	≤50	6/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	6/8/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	22	≤250	6/8/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	6/8/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	6/8/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	6/8/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	6/8/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 272/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ**
Ngày lấy mẫu : **12/8/2019** **Tuần** : **33**
Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **8/2019**
Người lấy mẫu : **Huỳnh Thị Phương Thảo**
Người kiểm tra : **Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	13/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	13/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.73	≤2	13/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.77	6,5-8,5	13/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	40	≤300	13/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	62.8	≤1000	13/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	28.4	≤250	13/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	≤0,3	13/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	≤0,3	13/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.54	≤50	13/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤3	13/8/2019
12	Hàm lượng Amoni	mg/l	HACH DR/2010	0.01	≤3	13/8/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	14	≤250	13/8/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	13/8/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/8/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	13/8/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	13/8/2019

*** Ghi chú:**
- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.
- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH
Số: 278/SXN-CLNNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2019

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : **NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ**

Ngày lấy mẫu : **19/8/2019** **Tuần** : **34**

Lượng mẫu : **01 bình 500ml** **Tháng** : **8/2019**

Người lấy mẫu : **Huỳnh Thị Phương Thảo**

Người kiểm tra : **Huỳnh Thị Phương Thảo - Nguyễn Thị Nhật Huy**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	20/8/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	20/8/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.51	≤2	20/8/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.86	6,5-8,5	20/8/2019
5	Độ cứng, tính theo $CaCO_3$	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	90	≤300	20/8/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	436.5	≤1000	20/8/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	227.2	≤250	20/8/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	≤0,3	20/8/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	≤0,3	20/8/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.71	≤50	20/8/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.019	≤3	20/8/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	32	≤250	20/8/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	20/8/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	20/8/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	20/8/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	20/8/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG